

报告编号：2020300079



170002020425



(2017)国认监认字(043)号



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0698

检 验 报 告

送检单位名称： 广东胜宇电缆实业有限公司

产品名称型号： 燃烧性能A级不燃耐火电缆
BTTZ-750V 1×400

检 验 类 别： 型式检验（安全性能）

NFTC

国家防火建筑材料质量监督检验中心




国家防火建筑材料质量监督检验中心

检 验 报 告

报告编号：2020300079

共 3 页 第 1 页

| | | | |
|------------------|---|------|-----------------|
| 产品名称 | 燃烧性能A级不燃耐火电缆 | 型号规格 | BTTZ-750V 1×400 |
| 委托单位 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 商 标 | 胜宇 |
| 生产单位 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 检验类别 | 型式检验（安全性能） |
| 送检单位 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | 抽样基数 | 800m |
| 抽样单位 | 国家防火建筑材料质量监督检验中心 | 抽样日期 | 2019. 12. 31 |
| 抽样地点 | 公司仓库 | 到样日期 | 2020. 01. 03 |
| 检验地点 | 本中心 | 检验日期 | 2020. 02. 10 |
| 样品数量 | 8m | 样品编号 | 2020300079 |
| 检验依据 | GB 31247—2014 《电缆及光缆燃烧性能分级》 | | |
| 检验项目 | 燃烧性能A级 | | |
| 检 验 结 论 | <p>经检验，该BTTZ-750V 1×400燃烧性能A级不燃耐火电缆燃烧性能符合A级的规定要求。</p> <p>按GB 31247-2014判定，该电缆燃烧性能达到A级。（以下空白）</p> <div style="text-align: right;">  <p>（检验专用章）</p> <p>签发日期：2020年02月14日</p> </div> | | |
| 备注 | 本报告仅对所检项目负责。 | | |

批准： 

审核： 

编制： 

材料
★
验专

国家防火建筑材料质量监督检验中心

检验结果汇总表

报告编号：2020300079

共 3 页 第 2 页

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 标准要求 | | 检验结果 | 结论 |
|----|--|-----------------|------|------|------|----|
| 1 | 热值， MJ/kg 整体制品（金属材料除外） 即氧化镁绝缘 | GB/T 14402-2007 | A级 | ≤2.0 | 0.1 | 合格 |
| | 以 | 下 | 空 | | 白 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 备注 | | | | | | |

国家防火建筑材料质量监督检验中心
检 验 报 告

报告编号：2020300079

共 3 页 第 3 页

| | | | |
|--|--------------|-----|--------------|
| 生产单位 | 广东胜宇电缆实业有限公司 | | |
| 地 址 | 广州市黄埔区东枝路23号 | | |
| 邮政编码 | 510530 | | |
| 联系电话 | 020-22070791 | 传 真 | 020-31608486 |
| <p>产品说明：</p> <p>该燃烧性能A级不燃耐火电缆实心由铜导体、氧化镁绝缘和铜护套组成。（以上信息由送检单位提供）</p> <p>检验地点：四川省都江堰市都江堰村鱼嘴试验基地。</p> | | | |